

Original-Handbuch | DE

C7015

Industrie-PC



Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zur Dokumentation	5
2	Zu Ihrer Sicherheit	6
2.1	Signalwörter	6
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
2.3	Grundlegende Sicherheitshinweise	7
2.4	Sorgfaltspflicht des Betreibers	7
2.5	Hinweise zur Informationssicherheit	8
3	Produktübersicht	9
3.1	Aufbau	10
3.2	Schnittstellenbeschreibung	11
3.2.1	EtherCAT P	11
3.2.2	Spannungsversorgung	12
3.2.3	Ethernet RJ45	13
3.2.4	Mini-DisplayPort	14
3.2.5	USB	15
3.3	Status-LEDs	16
3.3.1	LED UPS-OCT	16
3.3.2	LED PWR	17
3.3.3	LED HDD	17
3.3.4	LED TC	17
3.4	Typenschild	18
3.5	Anschlusskabel und Zubehör	19
4	Inbetriebnahme	24
4.1	Transport und Auspacken	24
4.2	Montage	25
4.2.1	Abmessungen	26
4.2.2	Montage des Industrie-PCs	27
4.2.3	Montage EtherCAT-P-Box-Modul	29
4.3	Industrie-PC anschließen	30
4.3.1	Erdung des Industrie-PCs	31
4.3.2	Leitungen und Spannungsversorgung anschließen	32
4.4	Industrie-PC ein- und ausschalten	33
5	Beckhoff Device Manager	34
6	Außerbetriebnahme	37
6.1	Spannungsversorgung und Leitungen trennen	37
6.2	Demontage und Entsorgung	38
7	Instandhaltung	40
7.1	Reinigung	40
7.2	Wartung	41
8	Hilfe bei Störungen	43
9	Technische Daten	44
10	Anhang	45

10.1	Service und Support.....	45
10.2	Zulassungen.....	46

1 Hinweise zur Dokumentation

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig. Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbarer Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiterentwickelt. Deshalb ist die Dokumentation nicht in jedem Fall vollständig auf die Übereinstimmung mit den beschriebenen Leistungsdaten, Normen oder sonstigen Merkmalen geprüft. Falls sie technische oder redaktionelle Fehler enthält, behalten wir uns das Recht vor, Änderungen jederzeit und ohne Ankündigung vorzunehmen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden. Alle gezeigten Abbildungen sind nur Beispiele. Abgebildete Konfigurationen können vom Standard abweichen.

Marken

Beckhoff®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TC/BSD®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® und XPlanar® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH.

Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

Patente

Die EtherCAT Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente: EP1590927, EP1789857, EP1456722, EP2137893, DE102015105702 mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.

Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG. Die Veröffentlichung dieses Dokuments auf anderen Webseiten als der unseren ist verboten. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Auslieferungszustand

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-Konfigurationen ausgeliefert. Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration sind insofern zulässig, als dass sie sich innerhalb der Grenzen für Leistungsaufnahme und Verlustleistung bewegen (dem Datenblatt zu Leistungsaufnahme und Verlustleistung zu entnehmen).

Aktualität

Prüfen Sie, ob Sie die aktuelle und gültige Version des vorliegenden Dokumentes verwenden. Auf der Beckhoff Website finden Sie die jeweils aktuelle Version zum Download. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den technischen Support.

Lieferbedingungen

Es gelten darüber hinaus die allgemeinen Lieferbedingungen der Fa. Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

2 Zu Ihrer Sicherheit

In dem Sicherheitskapitel werden zunächst die verwendeten Signalwörter und ihre Bedeutungen erläutert. Sie erhalten grundlegende Sicherheitshinweise, die für die Vermeidung von Personen- und Sachschäden essenziell sind.

Haftungsausschluss

Im Fall von Nichtbeachtung dieser Dokumentation und damit dem Einsatz der Geräte außerhalb der dokumentierten Betriebsbedingungen, ist Beckhoff von der Haftung ausgeschlossen.

2.1 Signalwörter

Im Folgenden werden die Signalwörter eingeordnet, die in der Dokumentation verwendet werden.

Warnung vor Personenschäden

GEFAHR

Es besteht eine Gefährdung mit hohem Risikograd, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG

Es besteht eine Gefährdung mit mittlerem Risikograd, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT

Es besteht eine Gefährdung mit geringem Risikograd, die eine leichte Verletzung zur Folge haben kann.

Warnung vor Sach- und Umweltschäden

HINWEIS

Es besteht eine mögliche Schädigung für Umwelt, Geräte oder Daten.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der der Industrie-PC ist für den Einsatz als Steuerungssystem im Maschinen- und Anlagenbau zur Automatisierung, Visualisierung und Kommunikation vorgesehen.

Die angegebenen Grenzwerte für technische Daten müssen eingehalten werden.

Das Gerät ist innerhalb der dokumentierten Betriebsbedingungen einsetzbar.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Setzen Sie das Gerät nicht außerhalb der dokumentierten Betriebsbedingungen ein.

2.3 Grundlegende Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise müssen im Umgang mit dem Industrie-PC beachtet werden.

Anwendungsbedingungen

- Setzen Sie das Gerät nicht unter extremen Umgebungsbedingungen ein.
- Setzen Sie das Gerät nur dann in explosionsgefährdeten Bereichen ein, wenn es explizit dafür ausgelegt ist.
- Stecken oder Lösen Sie Steckverbindungen nie bei Gewitter. Es besteht Stromschlaggefahr.
- Sorgen Sie für Schutzerdung und Funktionserdung des Geräts.

Sachschäden, Datenverlust und Funktionsbeeinträchtigung

- Sorgen Sie dafür, dass nur ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik das Gerät bedient. Die Nutzung durch Unbefugte kann zu Sachschäden und Datenverlust führen.
- Sichern Sie die Spannungsversorgungszuleitung bei einem 24-V-DC-Netzteil zum Schutz der Zuleitung bei Kurzschluss entsprechend ihres Querschnitts ab.
- Löschen Sie das Gerät im Brandfall mit Pulver oder Stickstoff.

2.4 Sorgfaltspflicht des Betreibers

Der Betreiber muss sicherstellen, dass

- die Produkte nur bestimmungsgemäß verwendet werden (siehe Kapitel 2.2 [Bestimmungsgemäße Verwendung](#) [▶ 6]).
- die Produkte nur in einwandfreiem, funktionstüchtigem Zustand betrieben werden.
- nur ausreichend qualifiziertes und autorisiertes Personal die Produkte betreibt.
- dieses Personal regelmäßig in allen zutreffenden Fragen von Arbeitssicherheit und Umweltschutz unterwiesen wird, die Betriebsanleitung und insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise kennt.
- die Betriebsanleitung stets in einem leserlichen Zustand und vollständig am Einsatzort der Produkte zur Verfügung steht.

2.5 Hinweise zur Informationssicherheit

Die Produkte der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG (Beckhoff) sind, sofern sie online zu erreichen sind, mit Security-Funktionen ausgestattet, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Trotz der Security-Funktionen sind die Erstellung, Implementierung und ständige Aktualisierung eines ganzheitlichen Security-Konzepts für den Betrieb notwendig, um die jeweilige Anlage, das System, die Maschine und die Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu schützen. Die von Beckhoff verkauften Produkte bilden dabei nur einen Teil des gesamtheitlichen Security-Konzepts. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass unbefugte Zugriffe durch Dritte auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke verhindert werden. Letztere sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn entsprechende Schutzmaßnahmen eingerichtet wurden.

Zusätzlich sollten die Empfehlungen von Beckhoff zu entsprechenden Schutzmaßnahmen beachtet werden. Weiterführende Informationen über Informationssicherheit und Industrial Security finden Sie in unserem <https://www.beckhoff.de/secguide>.

Die Produkte und Lösungen von Beckhoff werden ständig weiterentwickelt. Dies betrifft auch die Security-Funktionen. Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung empfiehlt Beckhoff ausdrücklich, die Produkte ständig auf dem aktuellen Stand zu halten und nach Bereitstellung von Updates diese auf die Produkte aufzuspielen. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Produktversionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen.

Um stets über Hinweise zur Informationssicherheit zu Produkten von Beckhoff informiert zu sein, abonnieren Sie den RSS Feed unter <https://www.beckhoff.de/secinfo>.

3 Produktübersicht

Der Industrie-PC C7015 ist ein Ultra-Kompakt-Industrie-PC in IP65, der sowohl platzsparend im Schaltschrank als auch direkt an der Maschine montiert werden kann.

Dank der vorhandenen Prozessoren verfügt der Industrie-PC über hohe Leistungsreserven für unter anderem folgende Anwendungen:

- diverse Automatisierungs- und Visualisierungsaufgaben
- umfangreiche IoT-Aufgaben
- HMI-Applikationen
- Achssteuerungen
- kurze Zykluszeiten
- großvolumiges Datenhandling
- komplexe Diagnose
- Condition-Monitoring-Aufgaben
- sonstige PC-Anwendungen

Die Grundausstattung des C7015 beinhaltet die folgenden Aspekte:

- Intel®-Prozessor
- 1 x Push-Pull-Mini DisplayPort-Anschluss, Grafikkadaper im Intel®-Prozessor integriert
- 3 x 100/1000BASE-T-Anschluss, On-Board-Push-Pull-Ethernet-Adapter
- M.2-SSD
- 1 x EtherCAT-P-Signalausgang
- 2 x Push-Pull-USB

3.1 Aufbau




Abb. 1: C7015_Aufbau

Tab. 1: Legende Aufbau C7015

Nr.	Komponente	Beschreibung
1	USB-Schnittstellen (X107, X108)	Anschluss von Peripheriegeräten
2	Flexibles Montagekonzept	Zur Montage innerhalb oder außerhalb des Schaltschranks über die Rück- oder Seitenwand
3	EtherCAT-P-LEDs	Anzeige für Link Activity, Systemspannung, Peripheriespannung
4	Typenschild	Angaben zur Ausstattung des Industrie-PCs
5	Ethernet-LEDs	Anzeige der Aktivität und Geschwindigkeit der Ethernet-Schnittstellen
6	Status-LEDs	Status-Anzeige für UPS-OCT, Power, SSD, TwinCAT
7	Erdungsbolzen Funktionserdung	Funktionserdung des Industrie-PCs
8	Mini-DisplayPort (X106)	Übertragung des Videosignals
9	Ethernet-Schnittstellen RJ45 (X103-X105)	Anschluss des Industrie-PCs an ein 100/1000BASE-T-Netzwerk
10	Spannungsversorgung (X102)	Anschluss der Spannungsversorgung und externe Beschaltung des Industrie-PCs
11	EtherCAT-P-Schnittstelle (X101)	Spannungsversorgung und Kommunikation zu EtherCAT-P-Slaves über ein Kabel

3.2 Schnittstellenbeschreibung

In der Grundausstattung enthält der C7015 die folgenden Schnittstellen:

- EtherCAT P (X101)
- Spannungsversorgung (X102)
- Ethernet RJ45 (X103-X105)
- Mini-DisplayPort (X106)
- USB (X107, X108)

3.2.1 EtherCAT P

Der Industrie-PC verfügt über eine EtherCAT-P-Schnittstelle (X101). EtherCAT P (EtherCAT + Power) ist eine Erweiterung der EtherCAT-Technologie im Bereich Verkabelung. Über den Stecker in IP65/67-Ausführung können Sie das vieradrige Ethernet-Kabel (nach IP65) für Daten und für zwei galvanisch getrennte, individuell schaltbare 24 V/3 A-Versorgungen nutzen. So können Sie mehrere EtherCAT-Geräte kaskadieren. Für Anschluss und Spannungsversorgung von E/A- sowie Feldgeräten benötigen Sie lediglich ein Kabel. Beckhoff empfiehlt die Verwendung des folgenden Kabels:

- ZK7000-0101-1003

Alternativ können Sie andere Kabel verwenden, deren Länge 20 cm übersteigt.

Eine Schutzkappe für die EtherCAT-P-Schnittstelle ist im Lieferumfang enthalten.




Abb. 2: C7015_EtherCAT-P-Schnittstelle Pin-Nummerierung

Tab. 2: EtherCAT-P-Schnittstelle Pinbelegung

Pin	Signal	Beschreibung
1	Tx +	LAN-Signal + und GND _S
2	Rx +	LAN-Signal + und GND _P
3	Rx -	LAN-Signal – und Peripheriespannung 24 V (U _P)
4	Tx -	LAN-Signal – und Steuerspannung 24 V (U _S)

Auf dem Gehäuse des PCs befinden sich die drei LEDs der EtherCAT-P-Schnittstelle (siehe Abb. 3). Sie geben Auskunft über die Link Activity (EC L/A), die Systemspannung (ECP U_S) und die Peripheriespannung (ECP U_P).




Abb. 3: C7015_EtherCAT-P-LEDs

Folgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Farben und Blinkintervalle:

Tab. 3: LEDs EtherCAT-P-Schnittstelle

LED	Farbe/Blinkintervall	Bedeutung
EC L/A	gelb leuchtend	Verbindung zum Netzwerk
	gelb blinkend	Datenübertragung läuft
ECP U _s	grün leuchtend	Spannung im Normbereich
	rot leuchtend	Spannung außerhalb des Normbereichs
ECP U _p	grün leuchtend	Spannung im Normbereich
	rot leuchtend	Spannung außerhalb des Normbereichs

Mithilfe des Beckhoff Device Managers können Sie die Systemspannung U_s und die Peripheriespannung U_p schalten. Nähere Informationen dazu erhalten Sie in Kapitel 5 [Beckhoff Device Manager](#) [► 34].

3.2.2 Spannungsversorgung

Der Industrie-PC wird mit einer Nennspannung von 24 V versorgt. Der Anschluss an die Spannungsversorgung sowie die externe Beschaltung des Industrie-PCs erfolgen über die 2x2-polige Spannungsbuchse nach IP65/67 (X102). Die Hauptversorgungsspannung liegt zwischen PIN 1 (0 V) und PIN 2 (24 V) der Buchse an.




Abb. 4: C7015_Spannungsbuchse Pin-Nummerierung

Tab. 4: Spannungsbuchse Pinbelegung

Pin	Signal	Beschreibung
1	GND	0 V
2	24 V	Spannungsversorgung
3	PC-ON	Eingang PC-ON
4	P-S	Power-Status Ausgang

Der Stecker für die Spannungsversorgung ist für 8 A spezifiziert und kann entsprechend Ihrer Auswahl entweder Leitungsquerschnitte bis 1,5 mm² oder bis 2,5 mm² aufnehmen. Verwenden Sie bei langen Zuleitungen 1,5 mm² bzw. 2,5 mm², um einen niedrigen Spannungsabfall an den Zuleitungen zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsversorgungsstecker des Industrie-PCs anliegen, damit bei Spannungsschwankungen der Industrie-PC eingeschaltet bleibt.

Im Lieferumfang des Industrie-PCs ist kein Spannungsstecker vorhanden. Für den Anschluss des PCs empfiehlt Beckhoff ein konfektioniertes Kabel zu kaufen (siehe Kapitel 3.5 [Anschlusskabel und Zubehör](#) [► 19]).

3.2.3 Ethernet RJ45

Der Industrie-PC verfügt über drei Gigabit-LAN-Anschlüsse nach IP65/67 (X103-X105). Die Ethernet-Standards 100Base-T und 1000Base-T ermöglichen den Anschluss entsprechender Netzwerkkomponenten und Datenraten von 100/1000 MBit/s. Die erforderliche Geschwindigkeit wird automatisch gewählt.

Es wird die Anlusstechnik RJ45 mit Twisted-Pair-Kabeln angewandt. Die maximale Länge der Kabelverbindung beträgt dabei 100 m.

Der Industrie-PC darf nur an interne Ethernet-Netzwerke und nicht an externe Telekommunikationsnetzwerke angeschlossen werden.

Die Ethernet-Ports sind für Zyklus-Zeiten ≤ 1 ms und für Distributed-Clock-Anwendungen bei EtherCAT geeignet.

Als Controller wird der Intel® i210 eingesetzt.




Abb. 5: C7015_Ethernet-Schnittstellen Pin-Nummerierung

Tab. 5: Ethernet-Schnittstelle Pinbelegung

Pin	Signal	Beschreibung
1	T2 +	Paar 2
2	T2 -	
3	T3 +	Paar 3
4	T1 +	Paar 1
5	T1 -	
6	T3 -	Paar 3
7	T4 +	Paar 4
8	T4 -	

Anhand der LEDs der LAN-Schnittstellen werden die Aktivität und die Geschwindigkeit der Datenübertragung (MBit/s) dargestellt. Die jeweils obere LED zeigt an, ob die Schnittstelle mit einem Netzwerk verbunden ist. Ist dies der Fall, leuchtet die LED grün. Werden Daten auf der Schnittstelle übertragen, blinkt die LED.

Die jeweils untere LED zeigt die Geschwindigkeit der Datenübertragung an. Liegt die Geschwindigkeit bei 100 MBit/s leuchtet die LED orange, bei 1000 MBit/s leuchtet sie grün.

Da die LEDs direkt an der Schnittstelle bei einer bestehenden Verdrahtung nicht zu sehen sind, zeigen die LEDs auf der Seitenwand des PCs (siehe Abb. 6) den Status der Ethernet-Schnittstellen an.




Abb. 6: C7015_Ethernet-LEDs

3.2.4 Mini-DisplayPort

Der Industrie-PC verfügt über einen Mini-DisplayPort nach IP65/67 (X106), der den Anschluss von Geräten mit Mini-DisplayPort ermöglicht. Dadurch können Bildsignale übertragen werden.

Zusätzlich können DVI-Signale über einen Adapter zur Verfügung gestellt werden. Wenden Sie sich dafür an Ihren Beckhoff Vertrieb.

Standardmäßig werden über die Schnittstelle DisplayPort-Signale herausgeführt. Unter Verwendung eines Level-Shifter-Kabels schaltet das Board entsprechend der DisplayPort-Spezifikation 1.1 automatisch auf HDMI-Signale um.




Abb. 7: C7015_Mini-DisplayPort Pin-Nummerierung

Tab. 6: Mini-DisplayPort Pinbelegung

Pin	Belegung	Pin	Belegung
1	Masse	2	Hot Plug Detect
3	LVDS-Lane 0 +	4	Config 1
5	LVDS-Lane 0 -	6	Masse
7	Masse	8	Masse
9	LVDS-Lane 1 +	10	LVDS-Lane 3 +
11	LVDS-Lane 1 -	12	LVDS-Lane 3 -
13	Masse	14	Masse
15	LVDS-Lane 2 +	16	AUX-Channel +
17	LVDS-Lane 2 -	18	AUX-Channel -
19	Masse	20	Spannungsversorgung: 3,3 V/500 mA

3.2.5 USB

Der Industrie-PC verfügt über zwei USB-3.0-Schnittstellen (X107, X108) nach IP65/67. Die Schnittstellen dienen dem Anschluss von Peripheriegeräten mit USB-Anschluss.

Entgegen der Spezifikation liefern die Kanäle nur Strom bis 500 mA. Für höhere Leistungsansprüche müssen Geräte mit einer eigenen Spannungsversorgung genutzt werden. Die USB-Schnittstellen sind elektronisch abgesichert.




Abb. 8: C7015_USB-Schnittstellen Pin-Nummerierung

Tab. 7: USB-Schnittstelle Pinbelegung

Pin	Belegung
1	Vbus
2	D -
3	D +
4	GND
5	StdA_SSRX -
6	StdA_SSRX +
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX -
9	StdA_SSTX +

3.3 Status-LEDs

Der Industrie-PC verfügt über vier Status-LEDs: UPS-OCT, PWR, HDD, TC. Sie geben Auskunft über die folgenden Aspekte:

- die Übertragungsqualität der UPS-OCT Signale
- den Status des Powercontrollers
- die Festplattenaktivität
- den TwinCAT-Status




Abb. 9: C7015_Status-LEDs

3.3.1 LED UPS-OCT

Die LED UPS-OCT zeigt die Übertragungsqualität der UPS-OCT-Signale an. UPS (dt. USV) steht dabei für die Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung. Die One-Cable-Technology (OCT) ermöglicht, dass die Kommunikation zwischen PC und USV gemeinsam mit der Spannungsversorgung übertragen wird, sodass nur ein Kabel benötigt wird.

Die Farben und Blinkintervalle haben die folgenden Bedeutungen:

Tab. 8: Bedeutung LED UPS-OCT

Farbe	Blinkintervall	Bedeutung
Keine	Dauerhaft	Kein UPS-OCT verbunden
Blau	Blinkend	Bootloader aktiv
Gelb	Dauerhaft	Mittlere Signalqualität
Grün	Dauerhaft	Gute Signalqualität
Rot	Dauerhaft	Schlechte Signalqualität

3.3.2 LED PWR

Die LED PWR (Power) zeigt den Status des Powercontrollers an. Die Farben und Blinkintervalle haben die folgenden Bedeutungen:

Tab. 9: Bedeutung LED PWR

Farbe	Blinkintervall	Bedeutung
Keine	Dauerhaft	PC ist aus
Weiß	Dauerhaft	Powerfail von VCC
Magenta	Dauerhaft	SUSV aktiv (falls vorhanden)
Gelb	Dauerhaft	Windows runtergefahren, Versorgungsspannung liegt noch an
Grün	Dauerhaft	Normalbetrieb
Rot	Dauerhaft	Reset/Powerfail
Grün/Gelb	Blinkend	Bootloader läuft fehlerfrei
Rot/Gelb	Blinkend	Bootloader wird gestartet (Startsequenz wird durchlaufen)
Magenta	Blinkend (0,5 s)	SUSV-Kapazitätstest (falls SUSV vorhanden)
Rot/Magenta	Blinkend	Checksummenfehler bei der I2C-Übertragung im Bootloader
Cyan	Blinkend (2 s)	an Beckhoff Service wenden

3.3.3 LED HDD

Die LED HDD zeigt die Aktivität des Speichermediums an. Die Farben und Blinkintervalle haben die folgenden Bedeutungen:

Tab. 10: Bedeutung LED HDD

Farbe	Blinkintervall	Bedeutung
Rot	Blinkend	Aktivität (Zugriff auf Speichermedium)

3.3.4 LED TC

Die LED TC zeigt den TwinCAT-Status an. Die Farben und Blinkintervalle haben die folgenden Bedeutungen:

Tab. 11: Bedeutung LED TC

Farbe	Blinkintervall	Bedeutung
Grün	Dauerhaft	TwinCAT Run Mode
Blau	Dauerhaft	TwinCAT Config Mode
Rot	Dauerhaft	TwinCAT Stop
-	-	TwinCAT nicht gestartet

3.4 Typenschild

Durch das Typenschild erhalten Sie Angaben zur Ausstattung des Industrie-PCs. Das hier abgebildete Typenschild dient lediglich als Beispiel.




Abb. 10: C7015_Typenschild

Tab. 12: Legende Typenschild C7015

Nr.	Beschreibung
1	Hersteller inklusive Anschrift
2	Modell: Die letzten vier Ziffern geben die Produktvariante an.
3	Seriennummer (BTN)
4	Produktionsdatum
5	Mainboard
6	CPU
7	Arbeitsspeicher
8	Speichermedien
9	Spannungsversorgung: 24 V _{DC} , NEC class 2
10	MAC-Adressen der Ethernet-Schnittstellen (X103-X105)
11	Symbole

Hinweis: Hier befinden sich die für das Gerät zutreffenden Symbole wie CE, EAC, UKCA, Welche Zulassungen Ihr Gerät besitzt, entnehmen Sie Ihrem Typenschild sowie Kapitel 10.2 Zulassungen.



3.5 Anschlusskabel und Zubehör

Für den Anschluss Ihres Industrie-PCs stehen Ihnen einige fertig konfektionierte Kabel zur Verfügung.

Die folgenden konfektionierten Kabel können Sie bei Ihrem Beckhoff Vertrieb bestellen.

Tab. 13: Netzwerkleitung

Artikelnummer	Netzwerkleitung
C9900-K948	Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 0,5 m
C9900-K949	Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 1 m
C9900-K950	Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 3 m
C9900-K951	Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 5 m
C9900-K952	Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 7,5 m
C9900-K953	Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 10 m
C9900-K954	Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 15 m
C9900-K955	Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 20 m
C9900-K956	Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 30 m
C9900-K957	Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 40 m
C9900-K958	Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 50 m

C9900-K959	Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, IP20, 0,5 m
C9900-K960	Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, IP20, 1 m
C9900-K961	Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, IP20, 3 m
C9900-K962	Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, IP20, 5 m
C9900-K963	Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, IP20, 7,5 m
C9900-K964	Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, IP20, 10 m
C9900-K965	Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, IP20, 15 m
C9900-K966	Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, IP20, 20 m
C9900-K967	Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, IP20, 30 m
C9900-K968	Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, IP20, 40 m
C9900-K969	Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat. 6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, IP20, 50 m

Tab. 14: USB-Leitung

Artikelnummer	USB-Leitung
C9900-K939	USB-Leitung, geschirmt, PVC, 4 x AWG26 + 2 x AWG28 + 2 x AWG22, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67 - USB-B, 3.0, Stecker, gerade, IP20, 1 m
C9900-K940	USB-Leitung, geschirmt, PVC, 4 x AWG26 + 2 x AWG28 + 2 x AWG22, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67 - USB-B, 3.0, Stecker, gerade, IP20, 3 m
C9900-K941	USB-Leitung, geschirmt, PVC, 4 x AWG26 + 2 x AWG28 + 2 x AWG22, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67 - USB-B, 3.0, Stecker, gerade, IP20, 5 m
C9900-K942	USB-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x AWG26 + 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, USB-A, 2.0, Stecker, gerade, IP65/67 - USB-B, 2.0, Stecker, gerade, IP20, 1 m
C9900-K943	USB-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x AWG26 + 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, USB-A, 2.0, Stecker, gerade, IP65/67 - USB-B, 2.0, Stecker, gerade, IP20, 3 m
C9900-K944	USB-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x AWG26 + 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, USB-A, 2.0, Stecker, gerade, IP65/67 - USB-B, 2.0, Stecker, gerade, IP20, 5 m
C9900-K986	USB-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x AWG26 + 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67 - USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP20, 1 m
C9900-K987	USB-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x AWG26 + 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67 - USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP20, 3 m
C9900-K988	USB-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x AWG26 + 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67 - USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP20, 5 m
C9900-K989	USB-Leitung geschirmt, PVC, 2 x AWG26 + 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67 - Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67, 1 m
C9900-K990	USB-Leitung geschirmt, PVC, 2 x AWG26 + 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67 - Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67, 3 m
C9900-K991	USB-Leitung geschirmt, PVC, 2 x AWG26 + 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67 - Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67, 5 m

Tab. 15: Stromleitung

Artikelnummer	Stromleitung
C9900-K970	Powerleitung, PUR, 4 x 2,50mm ² , schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 1 m
C9900-K971	Powerleitung, PUR, 4 x 2,50mm ² , schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 3 m
C9900-K972	Powerleitung, PUR, 4 x 2,50mm ² , schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 5 m
C9900-K973	Powerleitung, PUR, 4 x 2,50mm ² , schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 10 m
C9900-K974	Powerleitung, PUR, 4 x 2,50mm ² , schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 15 m
C9900-K975	Powerleitung, PUR, 4 x 2,50mm ² , schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 20 m
C9900-K976	Powerleitung, PUR, 4 x 2,50mm ² , schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 30 m
C9900-K977	Powerleitung, PUR, 4 x 2,50mm ² , schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 40 m
C9900-K978	Powerleitung, PUR, 4 x 1,50mm ² , schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 1 m
C9900-K979	Powerleitung, PUR, 4 x 1,50mm ² , schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 3 m
C9900-K980	Powerleitung, PUR, 4 x 1,50mm ² , schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 5 m
C9900-K981	Powerleitung, PUR, 4 x 1,50mm ² , schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 10 m
C9900-K982	Powerleitung, PUR, 4 x 1,50mm ² , schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 15 m
C9900-K983	Powerleitung, PUR, 4 x 1,50mm ² , schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 20 m
C9900-K984	Powerleitung, PUR, 4 x 1,50mm ² , schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 30 m
C9900-K985	Powerleitung, PUR, 4 x 1,50mm ² , schleppkettentauglich, schwarz, Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende, 40 m

Tab. 16: Display-Leitung

Artikelnummer	Display-Leitung
C9900-K927	Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, Mini-DisplayPort, Stecker, gerade, IP65/67 - DVI-D, Stecker, gerade, IP20, 1,00 m
C9900-K928	Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, Mini-DisplayPort, Stecker, gerade, IP65/67 - DVI-D, Stecker, gerade, IP20, 3,00 m
C9900-K929	Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, Mini-DisplayPort, Stecker, gerade, IP65/67 - DVI-D, Stecker, gerade, IP20, 5,00 m
C9900-K931	Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, Mini-DisplayPort, Stecker, gerade, IP65/67 - DVI-D, Stecker, gerade, IP65/67, 1 m
C9900-K932	Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, Mini-DisplayPort, Stecker, gerade, IP65/67 - DVI-D, Stecker, gerade, IP65/67, 3 m
C9900-K933	Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, Mini-DisplayPort, Stecker, gerade, IP65/67 - DVI-D, Stecker, gerade, IP65/67, 5 m
C9900-K934	Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, Push-Pull V4, Mini-DisplayPort, Stecker, gerade, IP65/67 - DVI-D, Stecker, gerade, IP65/67, 10 m

Für den Fall, dass Sie die Konfektionierung der Kabel aus den notwendigen Einzelteilen selbst vornehmen, benötigen Sie folgende Crimpzange von Harting:

- HPP V4 Power Crimpzange (Artikelnummer: 09 46 800 0000)

Sie können folgendes Zubehör bei Ihrem Beckhoff Vertrieb bestellen:

Tab. 17: Zubehör

Artikelnummer	Zubehör
C9900-K935	Schutzkappe, Kunststoff, Push-Pull V4, schwarz, gerade, IP65/67, 5 stk
C9900-K936	Powersteckverbinder, feldkonfektionierbar, Kunststoff, 2,5mm ² , AWG14, Push-Pull V4, Power, Stecker, schwarz/red, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig, Crimp, 1 stk
C9900-K937	Powersteckverbinder, feldkonfektionierbar, Kunststoff, 1,5mm ² , AWG16, Push-Pull V4, Power, Stecker, schwarz/red, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig, Crimp, 1 stk
C9900-K938	RJ45-Steckverbinder, feldkonfektionierbar, geschirmt, Kunststoff, 0,08...0,22mm ² , AWG28...24, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, schwarz/red, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig, Piercing, Ø 4,5...10 mm, 1 stk

4 Inbetriebnahme

Um den Industrie-PC nutzen zu können, müssen Sie diesen zunächst in Betrieb nehmen. Dazu gehört im ersten Schritt der Transport und das Auspacken des Geräts. Darauf folgt die Montage des Geräts innerhalb oder außerhalb eines Schaltschranks, der Anschluss der Leitungen und der Spannungsversorgung und letztlich das Einschalten des Industrie-PCs.

4.1 Transport und Auspacken

Beachten Sie die vorgeschriebenen Transport- und Lagerbedingungen (siehe Kapitel 9 [Technische Daten](#) [► 44]).

Trotz des robusten Aufbaus sind die eingebauten Komponenten empfindlich gegen starke Erschütterungen und Stöße. Der Transport eines Schaltschranks mit eingebautem PC kann eine zu hohe Stoßbelastung für den Industrie-PC darstellen. Schützen Sie das Gerät bei Transporten vor großer mechanischer Belastung. Durch geeignete Verpackung des Industrie-PCs, wie die Originalverpackung, kann die Erschütterungsfestigkeit beim Transport verbessert werden.

HINWEIS

Sachschäden durch Betauung

Durch ungünstige Witterungsbedingungen beim Transport können Schäden am Gerät entstehen.

- Schützen Sie das Gerät beim Transport in kalter Witterung oder bei extremen Temperaturschwankungen vor Feuchtigkeit (Betauung).
- Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem es sich langsam der Raumtemperatur angepasst hat.
- Bei Betauung schalten Sie das Gerät erst nach einer Wartezeit von ca. 12 Stunden ein.

Auspacken

Gehen Sie beim Auspacken des Geräts wie folgt vor:

1. Prüfen Sie die Verpackung auf Transportschäden.
2. Entfernen Sie die Verpackung.
3. Bewahren Sie die Verpackung für den möglichen Wiedertransport auf.
4. Überprüfen Sie die Vollständigkeit Ihrer Lieferung anhand Ihrer Bestellung.
5. Prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf sichtbare Transportschäden.
6. Im Fall von Unstimmigkeiten zwischen Verpackungsinhalt und Bestellung oder bei Transportschäden, informieren Sie den Beckhoff Service (siehe Kapitel 10.1 Service und Support).

4.2 Montage

HINWEIS

Fehlerhafte Montage

Eine von der Dokumentation abweichende Montage des Geräts kann die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen.

- Montieren Sie das Gerät ausschließlich in den dokumentierten Ausrichtungen.

Der Industrie-PC C7015 ist für die flexible und platzsparende Montage in der Maschinen- und Anlagenintegration konzipiert. Beachten Sie die für den Betrieb vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen (siehe Kapitel 9 [Technische Daten](#) [► 44]).

Mithilfe des flexiblen Montagekonzepts können Sie die Kabelzuführung nach den Anwendungsanforderungen ausrichten. Das Montagekonzept ermöglicht sowohl die Montage über die Rückseite als auch über die rechte Seitenwand des Industrie-PCs. Der C7015 kann entweder innerhalb eines Schaltschranks montiert oder außerhalb eines Schaltschranks an der Maschine bzw. Anlage integriert werden.

Abbildung 11 zeigt das flexible Montagekonzept, welches bereits ab Werk montiert ist.




Abb. 11: C7015_flexibles Montagekonzept

4.2.1 Abmessungen

Die Abmessungen des Industrie-PCs und des Montagekonzepts dienen der Vorbereitung des Schaltschranks und der korrekten Montage des Geräts innerhalb und außerhalb des Schaltschranks.

Alle Abmessungen sind in mm angegeben.

Abbildung 12 stellt die Abmessungen des C7015 mit dem flexiblen Montagekonzept dar.




Abb. 12: C7015_Abmessungen

Sollten Sie ein EtherCAT-P-Box-Modul direkt am Industrie-PC montiert haben, verändern sich dadurch die Abmessungen.

Abbildung 13 stellt die Abmessungen des C7015 mit montiertem EtherCAT-P-Box-Modul dar.




Abb. 13: C7015_Abmessungen mit ECP-Box-Modul

4.2.2 Montage des Industrie-PCs

HINWEIS

Extreme Umgebungsbedingungen

Durch extreme Umgebungsbedingungen können Sachschäden am Gerät entstehen.

- Vermeiden Sie extreme Umgebungsbedingungen.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Hitze.

Beachten Sie beim Einbau in den Schaltschrank, dass für die Luftzirkulation des PCs 5 cm freier Raum oberhalb und unterhalb des Geräts vorhanden sein muss.

Unabhängig davon, ob Sie den Industrie-PC innerhalb oder außerhalb eines Schaltschranks montieren wollen, erfolgt dies über das flexible Montagekonzept. In beiden Fällen müssen Sie die für die Montage vorgesehene Wand mit den erforderlichen Bohrungen für die Befestigungsschrauben entsprechend der Geräteabmessungen des PCs (siehe Kapitel 4.2.1 [Abmessungen](#) [► 26]) ausstatten. Für die Befestigung benötigen Sie M5-Schrauben.

Nachdem Sie die Bohrungen für die Befestigungsschrauben an der entsprechenden Wand vorgenommen haben, können Sie nun den Industrie-PC mit dem Montagekonzept über die Rückwand oder die Seitenwand montieren.




Abb. 14: C7015_Montage mit Montagekonzept

Um den Industrie-PC zu montieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Setzen Sie den Industrie-PC in gewünschter Ausrichtung an den gekennzeichneten Stellen des Montagekonzepts (siehe Abb. 14) über die Bohrlöcher.
 2. Setzen Sie die Befestigungsschrauben nacheinander ein und schrauben Sie diese fest.
- ⇒ Sie haben den Industrie-PC montiert.

Sollten Sie ein EtherCAT-P-Box-Modul direkt am Industrie-PC montiert haben (siehe Kap. 4.2.3 [Montage EtherCAT-P-Box-Modul](#) [► 29]), können Sie den Industrie-PC mit dem Modul ausschließlich über die Rückwand montieren (siehe Abb. 15).




Abb. 15: C7015_Montage mit EtherCAT-P-Box-Modul

4.2.3 Montage EtherCAT-P-Box-Modul

Der integrierte EtherCAT-P-Anschluss des Industrie-PCs ermöglicht Ihnen einen direkten Aktor-/Sensor-Anschluss über IP67-geschützte EtherCAT-P-Box-Module. Diese fungieren dabei als EtherCAT-P-Slaves, während der C7015 als Master eingesetzt wird. Nähere Informationen zu den Box-Modulen erhalten Sie in der EPP1xxx Dokumentation.

Für die Montage der Module haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Die separate Montage der Module in unmittelbarer Nähe des Industrie-PCs.
- Die direkte Montage am Industrie-PC über einen separaten Montagewinkel (Bestellbezeichnung: C9900-M688).

Um das Modul mit dem Montagewinkel am PC zu montieren, befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abbildung 16 dargestellt sind:

1. Montieren Sie den Montagewinkel an der Seitenwand des Industrie-PCs mithilfe der vier M5x8-Schrauben (Abschnitt A).
2. Montieren Sie das Modul an dem Montagewinkel mithilfe der beiden M3x16-Schrauben (Abschnitt B).




Abb. 16: C7015_Montage EtherCAT-P-Box-Modul

⇒ Sie haben das EtherCAT-P-Box-Modul am Industrie-PC montiert (siehe Abb. 17).




Abb. 17: C7015_EtherCAT-P-Box-Modul montiert

4.3 Industrie-PC anschließen

⚠ VORSICHT

Stromschlaggefahr

Gefährliche Berührungsspannungen können zum Stromschlag führen. Halten Sie sich an die folgenden Punkte, um einen Stromschlag zu vermeiden:

- Stecken oder lösen Sie die Leitungen des Geräts niemals bei Gewitter.
- Sorgen Sie für eine Schutzerdung im Umgang mit dem Gerät.

Um den Industrie-PC betriebsbereit zu machen, müssen Sie diesen anschließen. Dazu gehört im ersten Schritt die Erdung des Geräts. Anschließend können Sie die Leitungen und die Spannungsversorgung anschließen.

Für die Spannungsversorgung ist ein externes Netzteil erforderlich, das 24 V DC (-15 %/+20 %) von einer isolierten Quelle liefert. Diese muss durch eine Sicherung gemäß UL 248 mit einem Nennwert von maximal 4 A geschützt sein.

Verkabeln Sie den Industrie-PC im Schaltschrank gemäß der Norm EN 60204-1:2006 Schutzkleinspannungen (PELV = Protective Extra Low Voltage):

- Die Norm EN 60204-1:2006 Abschnitt 6.4.1:b schreibt vor, dass eine Seite des Stromkreises oder ein Punkt der Energiequelle dieses Stromkreises an das Schutzleitersystem angeschlossen werden muss.




Abb. 18: C7015_Verdrahtungsbeispiel

4.3.1 Erdung des Industrie-PCs

Durch die Erdung bzw. den Potenzialausgleich von elektronischen Geräten werden unterschiedliche elektrische Potentiale (Potentialdifferenzen) minimiert und elektrische Ströme in den Erdboden abgeleitet. Damit sollen elektromagnetische Störungen vermieden werden.

EMV

HINWEIS

Sachschaden durch elektromagnetische Störungen

Der Einsatz des Industrie-PCs ohne Funktionserdung kann durch elektromagnetische Störungen zu Sachschäden führen.

- Setzen Sie das Gerät nur mit Funktionserdung ein.

Die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) beinhaltet die Fähigkeit des Industrie-PCs einerseits andere Geräte und Einrichtungen nicht durch elektromagnetische Störungen zu beeinträchtigen und andererseits selbst nicht durch elektrische oder elektromagnetische Effekte gestört zu werden.

Dafür muss der Industrie-PC bestimmte Schutzanforderungen einhalten. Der Industrie-PC weist eine EMV-Störfestigkeit gemäß EN 61000-6-2 auf. Die EMV-Störaussendung des Geräts erfüllt die Anforderungen gemäß EN 61000-6-4.

Für die EMV des Geräts ist die Funktionserdung erforderlich. Die Funktionserdung stellen Sie über die Erdungsverbindung zwischen dem Erdungsbolzen am unteren Ende des Geräts (siehe Abb. 19) und dem zentralen Erdungspunkt des Schaltschranks her, in den der PC eingebaut wird.

Verwenden Sie für den Erdungsanschluss Leitungen mit einem Querschnitt von mindestens 4 mm² oder einen Flachleiter, da der Umfang des Leiters möglichst groß sein sollte.




Abb. 19: C7015_Erdungsbolzen Funktionserdung

4.3.2 Leitungen und Spannungsversorgung anschließen

HINWEIS

Fehlerhafte Vorgehensweise beim Anschluss

Durch eine fehlerhafte Vorgehensweise beim Anschluss der Leitungen und der Spannungsversorgung können Sachschäden entstehen.

- Halten Sie sich an die dokumentierte Vorgehensweise zum Anschluss der Leitungen und der Spannungsversorgung.
- Schließen Sie immer zuerst alle Leitungen an und schalten erst danach die Spannungsversorgung ein.
- Lesen Sie die Dokumentationen zu den externen Geräten, bevor Sie diese anschließen.

Leitungen anschließen

Die Anschlüsse befinden sich sowohl in der Front als auch auf der Oberseite des Industrie-PCs. Sie sind im Kapitel 3.1 [Aufbau](#) [► 10] dokumentiert.

Achten Sie darauf, dass Sie zuerst die Erdung des PCs vornehmen (siehe Kapitel 4.3.1 [Erdung des Industrie-PCs](#) [► 31]) und danach alle Datenübertragungsleitungen einstecken.

Achten Sie beim Anschluss der EtherCAT-P-Schnittstelle auf die Kabelempfehlung von Beckhoff:

- ZK7000-0101-1003

Alternativ können Sie für diese Schnittstelle andere Kabel verwenden, deren Länge 20 cm übersteigt.

Spannungsversorgung anschließen

Für den Anschluss der Spannungsversorgung können Sie Leitungen mit einem maximalen Leitungsquerschnitt bis 1,5 mm² oder 2,5 mm² verwenden. Nutzen Sie bei langen Zuleitungen 1,5 mm² bzw. 2,5 mm², um einen niedrigen Spannungsabfall an der Zuleitung zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsstecker des Industrie-PCs anliegen, damit bei Spannungsschwankungen der PC an bleibt.

Achten Sie darauf, dass die Spannungsversorgungsleitungen aus Kupfer bestehen. Setzen Sie ausschließlich Spannungsversorgungsleitungen mit einer Temperaturspezifikation bis 75 °C ein.

Zum Anschließen des 24-V_{DC}-Netzteils gehen Sie wie folgt vor:

1. Prüfen Sie die korrekte Spannung Ihrer externen Spannungsversorgung.
2. Stecken Sie die Spannungsversorgungsleitung in die vierpolige Push-Pull-Power-Einbaubuchse des Industrie-PCs.
3. Schließen Sie den PC an Ihre externe 24-V-Spannungsversorgung an.
4. Schalten Sie die 24-V-Spannungsversorgung ein.
5. Messen Sie die Spannung am Spannungsversorgungsstecker des PCs.

4.4 Industrie-PC ein- und ausschalten

HINWEIS

Öffentliche Netzwerke

Der Anschluss des PCs an öffentliche Netzwerke ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen kann die Sicherheit des Geräts gefährden.

- Schützen Sie den PC bevor Sie diesen an öffentliche Netzwerke anschließen.

HINWEIS

Datenverlust durch Abschalten des PCs bei laufender Software

Das Abschalten des PCs vor Beendigung der laufenden Software und Herunterfahren des Betriebssystems kann zu Datenverlust führen.

- Beenden Sie die laufende Software und fahren Sie das Betriebssystem herunter, bevor Sie den PC abschalten.

Mit dem Ein-bzw. Ausschalten der Anlage oder dem Anschluss bzw. Trennen der Spannungsversorgung des PCs wird dieser gestartet bzw. ausgeschaltet.

Über den Eingang PC-ON können Sie das Starten und Herunterfahren des Betriebssystems steuern. Das PC-ON-Signal ist invertiert, weshalb bei 0 V am Eingang das Betriebssystem hochfährt und bei 24 V herunterfährt. Während des Betriebs müssen also dauerhaft 0 V am Eingang anliegen. Wenn Sie das Betriebssystem herunterfahren wollen, müssen Sie 24 V an den Eingang PC-ON anlegen. Nachdem das Betriebssystem heruntergefahren ist, setzt das PC-Netzteil den Ausgang Power-Status von 24 V auf 0 V. Damit wird angezeigt, dass das Herunterfahren abgeschlossen ist. Sie können dann die Spannungsversorgung abschalten. Wenn Sie die 24 V vom Eingang PC-ON wegnehmen, bevor Sie die Spannungsversorgung abgeschaltet haben, startet das Betriebssystem erneut. Es müssen also so lange 24 V am Eingang anliegen, bis Sie die Spannungsversorgung abgeschaltet haben.

Um das Betriebssystem ordnungsgemäß herunterzufahren, können Sie neben dem Hauptschalter der Maschine einen zusätzlichen EIN/AUS-Schalter einbauen, um die Maschine ein- und auszuschalten. Der Hauptschalter kann damit grundsätzlich eingeschaltet bleiben und gewährleistet so, dass der PC während des Herunterfahrens des Betriebssystems weiterhin mit Strom versorgt wird. Über den Ausgang Power-Status können Sie z.B. ein Schütz schalten, das die gesamte Anlage spannungslos schaltet. Die Belastbarkeit des Ausgangs Power-Status ist auf max. 0,5 A begrenzt. Es ist keine Absicherung erforderlich.

Treiberinstallation

Wenn Sie den PC das erste Mal einschalten, wird das optional vorinstallierte Betriebssystem gestartet. Für die von Ihnen angeschlossene Zusatzhardware müssen Sie die Treiber nachträglich selbst installieren. Zusätzlich startet der Beckhoff Device Manager automatisch. Bei dem Device Manager handelt es sich um eine Software von Beckhoff, die Sie bei der Konfiguration des PCs unterstützt.

Falls Sie den PC ohne Betriebssystem bestellt haben, müssen Sie dieses und die Treibersoftware für die von Ihnen angeschlossene Zusatzhardware sowie für die im PC befindlichen Geräte nachträglich selbst installieren. Befolgen Sie dabei die Anweisungen in den Dokumentationen des Betriebssystems und der entsprechenden Geräte.

5 Beckhoff Device Manager

Der Beckhoff Device Manager ermöglicht eine detaillierte Systemdiagnose mit einem einheitlichen sicheren Zugriff auf die vorhandenen Hardware- und Softwarekomponenten. Systemdaten werden im laufenden Betrieb erfasst, analysiert und ausgewertet. Die Daten helfen dabei, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und Ausfallzeiten von PCs vorzubeugen.

Grundsätzlich startet der Beckhoff Device Manager automatisch, nachdem der Industrie-PC hochgefahren ist. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, den zuvor geschlossenen Device Manager jederzeit wieder manuell zu starten.

Der Industrie-PC wird standardmäßig mit vorbestimmten Zugangsdaten ausgeliefert:

- Benutzername: Administrator
- Passwort: 1

Sie haben außerdem die Möglichkeit, mithilfe des Beckhoff Device Managers per Fernzugriff über einen Webbrowser die Konfiguration des Industrie-PCs vorzunehmen. Nähere Informationen dazu erhalten Sie im Beckhoff Device Manager [Handbuch](#).

Erster Start Beckhoff Device Manager

Wenn Ihr Industrie-PC das erste Mal hochgefahren wird, startet auch der Beckhoff Device Manager zum ersten Mal automatisch. Es öffnet sich der Security Wizard. Dieser weist Sie darauf hin, dass Sie das von Beckhoff standardmäßig eingestellte Passwort neu setzen sollen. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

1. Klicken Sie **Next** auf der Security-Wizard-Startseite.
⇒ Sie gelangen auf die Seite **Change Passwords**:



Abb. 20: Beckhoff Device Manager - Change Passwords

2. Geben Sie die Zugangsdaten des Managers bei Auslieferung ein.
3. Wählen Sie ein sicheres neues Passwort. Hinweise zur Auswahl eines sicheren Passworts erhalten Sie weiter unten.
4. Bestätigen Sie die Änderungen, indem Sie rechts auf den Haken im roten Kasten klicken.
5. Beenden Sie den Security Wizard.
⇒ Sie sind auf die Startseite des Device Managers gelangt.



Abb. 21: Beckhoff Device Manager - Startseite

Navigieren Sie weiter im Menü und konfigurieren Sie den Industrie-PC. Beachten Sie, dass Änderungen erst nach einer Bestätigung wirksam werden.

Manueller Start Beckhoff Device Manager

Um den Beckhoff Device Manager manuell zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie lokal einen Webbrowser auf dem Industrie-PC.
2. Geben Sie *localhost/config* im Webbrowser ein, um den Beckhoff Device Manager zu starten.

Der Beckhoff Device Manager startet. Es erscheint der Security Wizard.

Sichere Passwörter

Starke Passwörter sind eine wichtige Voraussetzung für eine sichere Anlage.

Beckhoff liefert die Images der Geräte mit Standardbenutzernamen und Standardpasswörtern für das Betriebssystem aus. Diese müssen Sie unbedingt ändern.

Controller werden ohne Passwort im UEFI/BIOS-Setup ausgeliefert. Beckhoff empfiehlt auch hier die Vergabe eines Passworts.

Beachten Sie dabei folgende Punkte:

- Passwörter sollen pro Nutzer und Dienst einzigartig sein.
- Ändern Sie Passwörter nur nach einem Vorfall, in dem Passwörter unberechtigt bekannt geworden sind.
- Schulen Sie die Nutzer des Geräts im Umgang mit Passwörtern.

Ein sicheres Passwort weist die folgenden Eigenschaften auf:

- Passwortkomplexität: Das Passwort sollte große und kleine Buchstaben, Zahlen, Interpunktionszeichen und Sonderzeichen enthalten.
- Passwortlänge: Das Passwort sollte mindestens 10 Zeichen lang sein.

Schaltbarkeit Onboard EtherCAT-P-Spannungen

Mithilfe des Beckhoff Device Managers können Sie die Systemspannung U_S und die Peripheriespannung U_P der Onboard EtherCAT-P-Schnittstelle aktivieren (Enabled) und deaktivieren (Disabled). Sie können für beide Spannungen einen State-Wert und einen Default-Wert einstellen.

Sie können den State-Wert der Spannungen zur Laufzeit einstellen. Nach einem Kaltstart findet ein Reset statt, nach einem Warmstart findet **kein** Reset statt.

Mit dem Default-Wert der Spannungen stellen Sie den Wert ein, den die Spannung nach einem Kaltstart besitzt. Zur Aktivierung eines Default-Wertes, müssen Sie nach dem Setzen einen Power cycle durchführen. Beachten Sie zur Haltbarkeit des Speicherbausteins, dass dieser zwar zyklisch gelesen, aber nicht zyklisch beschrieben werden darf.

Um die Spannungen zu schalten, befolgen Sie die folgenden Schritte, die in nachfolgender Abbildung dargestellt sind:

1. Wählen Sie im linken Bereich der Device-Manager-Oberfläche die Kachel **Hardware** aus (1).
 2. Wählen Sie im mittleren Bereich der Device-Manager-Oberfläche die Kachel **Equipment** aus (2).
 3. Wählen Sie für die State- und Default-Werte der Spannungen entweder **Enabled** oder **Disabled** aus (3).
 4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie rechts auf den Haken klicken (4).
- ⇒ Sie haben die Spannungen geschaltet.




Abb. 22: Beckhoff Device Manager - Onboard EtherCAT P

Weitere Schnittstellen zur Schaltung von U_S und U_P , beispielsweise direkt aus der TwinCAT-Applikation, können Sie im [Handbuch](#) zum Beckhoff Device Manager einsehen.

6 Außerbetriebnahme

HINWEIS

Sachschäden durch Spannungsversorgung

Eine angeschlossene Spannungsversorgung kann während der Demontage zu Schäden am Industrie-PC führen.

- Trennen Sie die Spannungsversorgung vom Gerät, bevor Sie mit der Demontage beginnen.

Im Rahmen der Außerbetriebnahme des Industrie-PCs müssen Sie zunächst die Spannungsversorgung und Leitungen trennen. Im Anschluss daran können Sie das Gerät demontieren.

Sollten Sie den Industrie-PC nicht weiterverwenden wollen, liefert das Kapitel 6.2 [Demontage und Entsorgung](#) [► 38] Informationen zur korrekten Entsorgung des Geräts.

6.1 Spannungsversorgung und Leitungen trennen

⚠ VORSICHT

Stromschlaggefahr

Das Abklemmen des Industrie-PCs bei Gewitter kann zu Stromschlägen führen.

- Lösen Sie die Leitungen des Industrie-PCs niemals bei Gewitter.

Bevor Sie den Industrie-PC demontieren, müssen Sie die Spannungsversorgung und die Leitungen trennen. Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:

1. Fahren Sie das Betriebssystem herunter.
 2. Trennen Sie den PC von Ihrer externen 24 V Spannungsversorgung.
 3. Ziehen Sie die Spannungsversorgungsleitung aus der vierpoligen Push-Pull-Power-Einbaubuchse des Industrie-PCs heraus.
 4. Notieren Sie sich die Beschaltung aller Datenübertragungsleitungen, wenn Sie die Verkabelung mit einem anderen Gerät wiederherstellen wollen.
 5. Trennen Sie die Datenübertragungsleitungen vom Industrie-PC.
 6. Trennen Sie abschließend die Erdungsverbindung.
- ⇒ Sie haben die Spannungsversorgung und die Leitungen getrennt.

6.2 Demontage und Entsorgung

Damit Sie den Industrie-PC demontieren können, müssen Sie vorher die Spannungsversorgung und die Leitungen getrennt haben (siehe Kapitel 6.1 [Spannungsversorgung und Leitungen trennen](#) [▶ 37]).

Unabhängig davon, ob Sie den Industrie-PC innerhalb oder außerhalb eines Schaltschranks montiert haben, müssen Sie für die Demontage gleichermaßen vorgehen. Lösen Sie dazu die Befestigungsschrauben an den gekennzeichneten Stellen (siehe Abb. 23), mit denen das Montagekonzept an der Wand befestigt ist. Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät festhalten, während Sie die Schrauben lösen und entfernen.




Abb. 23: C7015_Demontage mit Montagekonzept

Demontage EtherCAT-P-Box-Modul

Sollten Sie das EtherCAT-P-Box-Modul direkt am PC montiert haben, müssen Sie für die Demontage die folgenden Schritte befolgen (siehe Abb. 24):

1. Lösen Sie die beiden M3x16-Schrauben, mit denen das Modul an der Montageschiene befestigt ist (Abschnitt A).
 2. Entfernen Sie das Modul (Abschnitt B).
 3. Lösen Sie die vier M5x16-Schrauben, mit denen die Montageschiene an der Seitenwand des PCs befestigt ist (Abschnitt C).
 4. Entfernen Sie die Montageschiene (Abschnitt D).
- ⇒ Sie haben das EtherCAT-P-Box-Modul demontiert.




Abb. 24: C7015_Demontage EtherCAT-P-Box-Modul

Entsorgung des Industrie-PCs

Beachten Sie bei der Entsorgung des Industrie-PCs unbedingt die nationale Elektronik-Schrott-Verordnung.

Zur Entsorgung muss das Gerät ausgebaut und vollständig zerlegt werden. Entsorgen Sie die Komponenten auf folgende Weise:

- Führen Sie Kunststoffteile (Polycarbonat, Polyamid (PA6.6)) dem Kunststoffrecycling zu.
- Führen Sie Metallteile dem Metallrecycling zu.
- Entsorgen Sie Elektronik-Bestandteile, wie Leiterplatten, entsprechend der nationalen Elektronik-Schrott-Verordnung.

7 Instandhaltung

⚠ VORSICHT

Stromschlaggefahr

Arbeiten am Industrie-PC unter Spannung können zum Stromschlag führen.

- Schalten Sie die Versorgungsspannung ab, bevor Sie das Gerät reinigen.

Instandhaltungsmaßnahmen erhöhen den Nutzungsgrad des Geräts, indem die dauerhafte Funktionsfähigkeit gewährleistet wird. Dazu tragen die Reinigung und Wartung bestimmter Gerätekomponenten sowie der Austausch weiterer Gerätekomponenten bei.

7.1 Reinigung

HINWEIS

Ungeeignete Reinigungsmittel

Die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel kann zu Sachschäden führen.

- Reinigen Sie den Industrie-PC ausschließlich wie angegeben.

Beachten Sie bei der Reinigung des Industrie-PCs unbedingt die folgenden Aspekte:

- Halten Sie die Lüftungsschlitze immer frei.
- Verwenden Sie für die Reinigung des PCs ausschließlich einen Staubsauger. Der Industrie-PC muss dafür nicht ausgeschaltet werden.
- Verwenden Sie auf keinen Fall Pressluft zum Reinigen des PCs.

7.2 Wartung

Beckhoff Industrie-PCs werden aus Komponenten der höchsten Qualität und Robustheit hergestellt, ausgewählt und getestet für beste Interoperabilität, langfristige Verfügbarkeit und zuverlässige Funktion unter den spezifizierten Umgebungsbedingungen.

Trotzdem können einige Komponenten des Industrie-PCs einer begrenzten Lebensdauer unterworfen sein, wenn sie unter gewissen Bedingungen betrieben werden, wie unter anderem bei erhöhten Umgebungsbedingungen während des Betriebs oder während der Lagerung oder bei langen Einlagerungszeiträumen außer Betrieb.

Darum empfiehlt Beckhoff einige der Komponenten des Industrie-PCs nach der Zeit auszuwechseln, nach welcher Vorhersagen der verbleibenden Lebensdauer solcher Komponenten nicht länger zuverlässig berechnet werden können.

Für den C7015 handelt es sich dabei um die folgenden Komponenten:

- Batterie
- Speichermedium

Die folgende Tabelle gibt Empfehlungen zum regelmäßigen Austausch der PC-Komponenten an:

Tab. 18: Austauschempfehlungen PC-Komponenten

Komponente	Empfehlung zum Austausch nach Zeitraum (Jahre)
USV Akkupack	5 Jahre
2.5 Zoll Festplatte	5 Jahre oder nach 20.000 Betriebsstunden bei mehr als 40 °C oder nach 30.000 Betriebsstunden bei weniger als 40 °C
3.5 Zoll Festplatte	5 Jahre, unabhängig von den Betriebsstunden
Lüfter	7 Jahre
Compact Flash, CFast oder SSD	10 Jahre
Batterie des Motherboards	5 Jahre

Der Austausch von Gerätekomponenten darf ausschließlich von Beckhoff vorgenommen werden. Wenden Sie sich an den Beckhoff Service (siehe Kap. 10.1 Service und Support) um Gerätekomponenten austauschen zu lassen.

ESD-Schutz**HINWEIS****Elektrostatische Entladung**

Arbeiten am Industrie-PC ohne ESD-Schutz können zur Funktionsbeeinträchtigung und Zerstörung des Geräts führen.

- Wenden Sie nach Möglichkeit ESD-Schutzmaßnahmen bei Arbeiten am Industrie-PC an.

Bei Arbeiten an elektronischen Geräten besteht die Gefahr einer Schädigung durch ESD (electrostatic discharge), was die Funktionsbeeinträchtigung oder Zerstörung des Geräts zur Folge haben kann.

Schützen Sie den Industrie-PC und schaffen Sie eine ESD-geschützte Umgebung, in der bestehende elektrostatische Ladungen kontrolliert gegen die Erde abgeleitet werden und Aufladung verhindert wird.

Eine ESD-geschützte Umgebung können Sie am besten durch die Einrichtung von ESD-Schutzzonen schaffen. Dazu dienen die folgenden Maßnahmen:

- ESD-gerechte Fußböden mit ausreichender Leitfähigkeit gegenüber dem Bezugspotential PE;
- ESD-gerechte Arbeitsoberflächen wie Tische und Regale;
- Handgelenkerdungsband, besonders bei sitzenden Tätigkeiten;
- geerdete und elektrostatisch ableitende Einrichtungen und Betriebsmittel (z.B. Werkzeuge) innerhalb der ESD-Schutzzone.

Haben Sie keine Möglichkeit, eine ESD-Schutzzone zu schaffen, können Sie das Gerät trotzdem gegen ESD-Schäden absichern. Dazu dienen beispielsweise die folgenden Maßnahmen:

- Leitfähige, mit dem Erdungspotenzial verbundene Matten als Ablage verwenden.
- Eventuelle Ladungen vom eigenen Körper ableiten durch die Berührung von geerdetem Metall (z.B. Schaltschranktür).
- Handgelenkerdungsband tragen.
- Erst mit Handgelenkerdungsband neue elektronische Komponenten aus der ESD-Verpackung (getönter Kunststoffbeutel) entnehmen.
- Kein Umhergehen mit elektronischen Komponenten ohne ESD-Verpackung in der Hand.

8 Hilfe bei Störungen

Tab. 19: Hilfe bei Störungen

Störung	Ursache	Maßnahmen
Keine Funktion nach Starten des Industrie-PCs	Fehlende Spannungsversorgung des Industrie-PCs	Kabel für die Spannungsversorgung prüfen
	Andere Ursache	Beckhoff Service anrufen
Der Industrie-PC bootet nicht vollständig	Setup-Einstellungen fehlerhaft	Setup-Einstellungen prüfen
	Andere Ursache	Beckhoff Service anrufen
Rechner bootet, Software wird gestartet, aber Steuerung arbeitet nicht einwandfrei	Fehlerursache liegt bei der Software oder bei Anlagenteilen außerhalb des Industrie-PCs	Maschinen- und Softwarehersteller anrufen

9 Technische Daten

Tab. 20: Technische Daten

Produktbezeichnung	C7015
Abmessungen (B x H x T)	85 x 167 x 43 mm, ohne Montageplatte
Gewicht	Ca. 1000 g
Versorgungsspannung	22-30 V _{DC} (24 V _{DC} Netzteil) NEC Class 2
Leistungsaufnahme	Datenblatt Leistungsaufnahme und Verlustleistung im Downloadfinder: https://www.beckhoff.com/de-de/support/downloadfinder/suchergebnis/?c-1=40717316
Schutzart	IP65 (nicht durch UL bewertet)
Erschütterungsfestigkeit (Vibration sinusförmig)	EN 60068-2-6: 10 bis 58 Hz: 0,035 mm 58 bis 500 Hz: 0,5 G (ca. 5 m/ s ²)
Erschütterungsfestigkeit (Schock)	EN 60068-2-27: 5 G (ca. 50 m/ s ²), Dauer: 30 ms
EMV-Störfestigkeit	Gemäß EN 61000-6-2
EMV-Störaussendung	Gemäß EN 61000-6-4
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C bis +50 °C (Betrieb) -25 °C bis +65 °C (Transport/Lagerung)
Zulässige Luftfeuchtigkeit	Maximal 95 %, ohne Betauung
Transport und Lagerung	Bei Transport und Lagerung sind die gleichen Werte für Luftfeuchtigkeit und Erschütterungsfestigkeit einzuhalten wie im Betrieb. Durch geeignete Verpackung des Industrie-PCs kann die Erschütterungsfestigkeit beim Transport verbessert werden.

10 Anhang

Im Anhang finden Sie Informationen für den Servicefall sowie Angaben zu den Zulassungen, die Ihr Gerät besitzt.

10.1 Service und Support

Beckhoff mit seinen weltweiten Niederlassungen bietet einen umfassenden Service und Support, der eine schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Fragen zu Beckhoff Produkten und Systemlösungen zur Verfügung stellt.

Beckhoff Service

Das Beckhoff Service Center unterstützt Sie rund um den After-Sales-Service:

- Vor-Ort-Service
- Reparaturservice
- Ersatzteilservice
- Hotline-Service

Hotline: + 49 5246/963-460

Mail: service@beckhoff.com

Bitte geben Sie im Servicefall die Seriennummer Ihres Geräts an, welche Sie dem Typenschild entnehmen können.

Beckhoff Support

Der Support bietet Ihnen einen umfangreichen technischen Support, der Sie nicht nur bei dem Einsatz einzelner Beckhoff Produkte, sondern auch bei weiteren umfassenden Dienstleistungen unterstützt:

- Weltweiter Support
- Planung, Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungssysteme
- Umfangreiches Schulungsprogramm für Beckhoff Systemkomponenten

Hotline: + 49 5246/963-157

Mail: support@beckhoff.com

Unternehmenszentrale

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Germany

Telefon: + 49 5246/963-0

Mail: info@beckhoff.de

Die Adressen der weltweiten Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen entnehmen Sie bitte unseren Internetseiten <http://www.beckhoff.com/>.

Dort finden Sie auch weitere Dokumentationen zu Beckhoff Komponenten.

10.2 Zulassungen

Ihr Gerät besitzt die folgenden Zulassungen:

- CE
- EAC
- UKCA
- FCC

Sie finden alle weiteren geltenden Zulassungen auf dem Typenschild Ihres Geräts.

FCC Zulassungen für die Vereinigten Staaten von Amerika

FCC: Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse A, entsprechend Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sind vorgesehen, um ausreichenden Schutz gegen schädliche Interferenz zu bieten, wenn das Gerät in einer kommerziellen Umgebung verwendet wird. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt möglicherweise Radiofrequenzenergie aus und kann schädliche Interferenz mit Radiokommunikationen verursachen, falls es nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird. Bei Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet wird wahrscheinlich schädliche Interferenz erzeugt, in welchem Fall der Benutzer die erforderlichen Gegenmaßnahmen treffen muss, um die Interferenz auf eigene Kosten zu beheben.

FCC Zulassungen für Kanada

FCC: Canadian Notice

Dieses Gerät überschreitet nicht die Klasse A Grenzwerte für Abstrahlungen, wie sie von der „Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications“ festgelegt wurden.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	C7015_Aufbau	10
Abb. 2	C7015_EtherCAT-P-Schnittstelle Pin-Nummerierung	11
Abb. 3	C7015_EtherCAT-P-LEDs	11
Abb. 4	C7015_Spannungsbuchse Pin-Nummerierung.....	12
Abb. 5	C7015_Ethernet-Schnittstellen Pin-Nummerierung	13
Abb. 6	C7015_Ethernet-LEDs	13
Abb. 7	C7015_Mini-DisplayPort Pin-Nummerierung	14
Abb. 8	C7015_USB-Schnittstellen Pin-Nummerierung	15
Abb. 9	C7015_Status-LEDs	16
Abb. 10	C7015_Typenschild	18
Abb. 11	C7015_flexibles Montagekonzept.....	25
Abb. 12	C7015_Abmessungen.....	26
Abb. 13	C7015_Abmessungen mit ECP-Box-Modul	26
Abb. 14	C7015_Montage mit Montagekonzept	27
Abb. 15	C7015_Montage mit EtherCAT-P-Box-Modul	28
Abb. 16	C7015_Montage EtherCAT-P-Box-Modul.....	29
Abb. 17	C7015_EtherCAT-P-Box-Modul montiert.....	29
Abb. 18	C7015_Verdrahtungsbeispiel.....	30
Abb. 19	C7015_Erdungsbolzen Funktionserdung.....	31
Abb. 20	Beckhoff Device Manager - Change Passwords.....	34
Abb. 21	Beckhoff Device Manager - Startseite.....	35
Abb. 22	Beckhoff Device Manager - Onboard EtherCAT P.....	36
Abb. 23	C7015_Demontage mit Montagekonzept.....	38
Abb. 24	C7015_Demontage EtherCAT-P-Box-Modul	39

Tabellenverzeichnis

Tab. 1	Legende Aufbau C7015	10
Tab. 2	EtherCAT-P-Schnittstelle Pinbelegung	11
Tab. 3	LEDs EtherCAT-P-Schnittstelle	12
Tab. 4	Spannungsbuchse Pinbelegung	12
Tab. 5	Ethernet-Schnittstelle Pinbelegung	13
Tab. 6	Mini-DisplayPort Pinbelegung	14
Tab. 7	USB-Schnittstelle Pinbelegung	15
Tab. 8	Bedeutung LED UPS-OCT	16
Tab. 9	Bedeutung LED PWR	17
Tab. 10	Bedeutung LED HDD	17
Tab. 11	Bedeutung LED TC	17
Tab. 12	Legende Typenschild C7015	18
Tab. 13	Netzwerkleitung	19
Tab. 14	USB-Leitung	21
Tab. 15	Stromleitung	22
Tab. 16	Display-Leitung	22
Tab. 17	Zubehör	23
Tab. 18	Austauschempfehlungen PC-Komponenten	41
Tab. 19	Hilfe bei Störungen	43
Tab. 20	Technische Daten	44

Mehr Informationen:
www.beckhoff.de/C7015/

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland
Telefon: +49 5246 9630
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com

